

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Viamagna, 90/c - 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 - Fax 055.6862485

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 - 50136 Firenze
Via del Gelsa, 15 - 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 - 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 - 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 - 50132 Borgo S. Lorenzo
Via Marrocchiesi, 50/A - 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze - C.F. e P.I. 0504010487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

PUBLIACQUA

Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0038129/19 del 28/06/2019
UOP: 110 ATTIVITÀ CONTO TERZI

Spett.le

Comune di Serravalle Pistoiese

Area Pianificazione Territoriale
e Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Via G. Garibaldi, 54

51034 Serravalle Pistoiese (FI)

amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

(trasmissione pec)

Oggetto: A/2019/34697. Indizione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis, comma 2) della legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i. inerente il progetto unitario convenzionato "PUC 27" via Baco-via Valli in località Casalguidi nel comune di Serravalle Pistoiese; (CdS 2019_017-Prog. 2018_038).

In riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto, con la presente siamo a confermare quanto comunicato con i Ns. precedenti pareri, ed inoltre visto le integrazioni inoltrate, siamo ad approvare lo schema degli allacciamenti d'utenza idrici e fognari, suggerendo ancora che al fine di eliminare servitù interne alle nuove unità abitative, si consiglia di realizzare più allacciamenti d'utenza a servizio dei vari lotti.

Inoltre, a seguito delle integrazioni inoltrate, visto quanto precedentemente comunicato, ed a seguito di ulteriori valutazioni, con la presente si comunica che la condotta fognaria di via Baco andrà potenziata con una nuova condotta PVC DN 200, a sostituzione dell'esistente con ricollegamento degli allacciamenti, il tutto a partire dal pozzetto esistente sulla stessa via di Baco, fino a raggiungere l'attuale capofogna, così come meglio rappresentato in planimetria allegata.

A seguito di quanto sopra si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. Si ricorda che gli oneri per la realizzazione della rete fognaria degli allacciamenti d'utenza idrici e fognari, sono a carico del soggetto proponente l'intervento, e che i lavori saranno regolamentati da apposita convenzione ed il trasferimento delle opere sarà formalizzato come disposto dalla determina n° 39 dell'11/06/2015 dell'Autorità Idrica Toscana.


Si comunica a codesta amministrazione che per procedere con l'iter della pratica restiamo in attesa che il soggetto proponente l'intervento inoltri alla società scrivente il progetto di potenziamento della rete fognaria, costituito degli elaborati redatti secondo il disciplinare allegato, per nostra definitiva validazione.

Alla chiusura della conferenza dei servizi si chiede l'inoltro del relativo verbale.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è disponibile il numero 055 2004821.

Distinti saluti

Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
Il Responsabile
(Ing. Cristiano Agostini)



Allegati:
- Disciplinare fognatura;
- Elenco elaborati di progetto;
- Planimetria Rete Fognaria.